

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल-cfoudn.ukfs@gmail.com

पत्रांक: क्रमांक-137 न-3/एफ0एस0/ऑनलाईन/2024

दिनांक अगस्त 08, 2024

स्वामी/प्रबन्धक

मै0 श्री गुरु नानक एकेडमी, नानकमत्ता साहिब
गुरुद्वारा रोड नानकमत्ता
उधम सिंह नगर।

विषय :- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र-के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं0-24213493 दिनांक 01-08-2024 के मै0 श्री गुरु नानक एकेडमी, नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा रोड नानकमत्ता उधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सितारगंज द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सितारगंज की निरीक्षण आख्या के अनुसार स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः मै0 श्री गुरु नानक एकेडमी, नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा रोड नानकमत्ता उधम सिंह नगर को अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 08 अगस्त 2024 से 07 अगस्त 2027 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

- 1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
- 2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- 3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- 4 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
- 5 संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
- 6 विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।
- 7 संस्थान में की जाने वाली विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी0 तथा ई0एल0सी0बी0 पर आधारित होगी।
- 8 संस्थान में कम्प्यूटर लैब एवं अन्य लैब संचालित होने पर कम्प्यूटर लैब में 02 अदद सीओ2 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 किग्रा, अन्य लैब में 02 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 5 किग्रा एवं 04 अदद सैण्ड बकेट, तथा जनरेटर के पास एक अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 5 किग्रा व 04 अदद सैण्ड बकेट निर्धारित प्लेटफार्म पर स्थापित किया जाना आवश्यक है।


Manager

Shri Guru Nanak Academy
Senior Secondary School
Nanakmatta Sahib (U.S.Nagar)
Uttarakhand


PRINCIPAL

Shri Guru Nanak Academy
Nanakmatta Sahib
U.S.Nagar (Uttarakhand)

(ईशाक कटारिया)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
उधमसिंहनगर

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. Serial-137 7-3/F.S/Online/2024Dated: 08/Aug/2024

Certified that the SHRI GURU NANAK ACADEMY (name of the building or premises) at NANAK MATTA SAHIB, UDHAM SINGH NAGAR - 262311 (address) comprised of basement(s) and (upper floors) owned/ occupied by SHRI GURU NANAK ACADEMY (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 01/08/2024 (date of inspection) in the presence of Surender Kaur (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes XV (XI/ XII) With effect from 08/Aug/2024 for a period of 3 (Three) year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 08/Aug/2024 (date of issue) at U.S. Nagar (U.K.) (place) by

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: [Signature]

Name

Designation

Name & Address of Department/ Office:

To

SHRI GURU NANAK ACADEMY, NANAK MATTA SAHIB

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to

(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

[Signature]
Manager
Shri Guru Nanak Academy
Senior Secondary School
Nanakmatta Sahib (U.S.Nagar)
Uttarakhand

[Signature]
PRINCIPAL
Shri Guru Nanak Academy
Nanakmatta Sahib
U.S.Nagar (Uttarakhand)